



Emne: El i skure

Dato.: 13/7 2010

Information

Havnen har haft besøg af Sikkerhedsstyrelsen – som står for teknisk sikkerhed inden for el, gas, vvs, kloak mm.

De har set på havnens el-installationer, og der var mange påtale punkter.

Bl.a. fordi reglerne er blevet lavet om var der en lang række punkter hvor styrelsen påpegede at vi skulle udbedre mindre mangler eller direkte bygge om.

Alle installationer som har med havnens faste installationer at gøre (dvs. på broer – i værksted og bygninger) er gennemgået, og havnens faste installatører har udbedret de fejl og mangler de er ansvarlige for – eller fejlen bliver udbedrede senest i uge 29.

Men – og der er et men: Generelt har havnen intet kendskab til hvordan man har foretaget installationer til tilslutning af fast strøm i visse skure.

Vi kan konstatere, at med enkelte undtagelser, er strøm noget man tapper fra brofæstet, fra et af CE-stikkene – via et mere eller mindre nedgravet kabel – og med, (og det er det positive), tilslutning i bi-måler på skurene.

Sikkerhedsstyrelsen har imidlertid påpeget, at det ikke er tilladt at forsyne skurene fra en "semi-midlertidig" installation (dvs. med kabel tilsluttet i et stik). Det er udelukkende tilladt for midlertidige installationer – hvor kablet rulles op hver gang man forlader skuret.

Det betyder i praksis, at ingen af de gamle installationer er lovlige, og dette skal der rettes op på.

Der er ingen tvivl om, at dette kommer til at koste penge – i een eller anden udstrækning. Spørgsmålet er imidlertid hvor mange – og hvordan man nemmest får rettet op på de mangler som er blevet påpeget.

Der er heller ingen tvivl om, at det er skur-lejerne som kommer til at betale for lovliggørelsen.

Havnen arbejder på at finde løsninger så vi sikrer at installationerne lever op til de krav som stilles i dag – og også gerne i morgen.

Generelt gælder for alle skurgrupper (med enkelte undtagelser):

- Kablet fra brofæstet skal forlænges ind i tavlen på brofæstet og ny gruppe monteres heri.
- Vi skal have dokumentation for hvor dybt kablet er nedgravet ?
- Kablet skal være afmærket med "spadestik-strimmel"
- Alle delinstallationer skal godkendes af autoriseret el-installatør.

Intet af dette arbejde må udføres før der er taget stilling til hvordan sagen skal gribes an, og intet må udføres uden accept fra havnefogeden.